RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale de Loir-et-Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Liberté Égalité Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER
Tél: 02 38 77 34 75

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE ST AIGNAN SUR CHER - SEIGY
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SEIGY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-C.G.E. (SITE DE ROMORANTIN)
MADAME, MONSIEUR - CC VAL DE CHER CONTROIS (AEP)

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CCV2C- SIAEP DE ST AIGNAN SUR CHER

Prélèvement	**00114098**	**Commune**	**SEIGY**
Unité de gestion	0085 CCV2C- SIAEP DE ST AIGNAN SUR CHER	**Prélevé le :**	**mercredi 15 juillet 2026 à 12h44**
Installation	UDI 000527 SEIGY	**par :**	LBP
Point de surveillance	S 0000001168 LES ECARTS	**Type visite :**	AU
Localisation exacte	17 QUAI DES COCHARDS		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	*27.1*	°C				25.00
pH	7.8	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.13	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.16	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : B3 Code SISE de l'analyse : 00125593 Référence laboratoire : 2607027041-B300125593

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114098)

Ce contrôle supplémentaire, à la suite d'une non-conformité, conclut à un rétablissement de la qualité bactériologique de l'eau.

Blois, le 6 octobre 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice départementale,
L'ingénieure d'études sanitaires

signé :

Anaïs CHUNLEAU